

VRSTA, TEHNIČKE KARAKTERISTIKE, KVALITET, KOLIČINA I OPIS DOBARA

PARTIJA 3. UNIVERZALNE SPOJNICE do 200 mm	
1. E-Univerzalne poluspojnice (Multy joints)	
Spojnice ili Višenamenskog opsega (za sve vrste cevi "ACC"/LG/Čelik/PVC/PE ;flanš adapteri,(poluspojka) sa fikserima protiv izvlačenja cevi. Sa jedne strane spojnice je prirubnica, a sa druge spojnica za cevi Prirubnice u skladu sa SRPS EN 1092-2 NP=10 Do DN 300, moguća ugaona osna zakošenosti mora biti minimalno 8 stepeni (zbog sleganja terena posle radova) Zaštita spolja i iznutra plastifikacijom minimalne debljine 250 mikrona Materijal izrade tela i priteznog prstena SRPS EN-GJS-400 450 (ili 500). Materijal zaptivki je EPDM u skladu sa SRPS EN 681-1. Prilagođene za ne-standardizovane cevi od bilo kog materijala uključujući vijke, navrtke i podloške	
1.1.	DN 80, min opseg: 85 mm/max. opseg: 107 mm
1.2.	DN 100, min opseg: 107 mm/max. opseg: 133 mm (UZORAK)
1.3.	DN 150, min.opseg: 158 mm/max. opseg: 193 mm
1.4.	DN 200, min opseg: 192 mm/max opseg: 232 mm
1.5.	DN 200, min opseg: 230 mm/max opseg: 268 mm
2. U-Univerzalne spojnice (Multy joints)	
Sa spojnica sa priteznim prstenovima za cevi na obe strane, moguća ugaona osna zakošenosti mora biti minimalno po 8 stepeni – ukupno 16 stepeni (zbog sleganja terena posle radova) Zaštita spolja i iznutra plastifikacijom minimalne debljine 250 mikrona prilagođene za ne-standardizovane cevi od bilo kog materijala. uključujući vijke, navrtke i podloške. Primena je na cevima različitih materijala (za cevi "ACC"/LG/Čelik/PVC/PE; flanš adapteri,(poluspojka) sa fikserima protiv izvlačenja cevi.	
2.1.	DN 80, min opseg: 85 mm/ max opseg: 107 mm
2.2.	DN 100, min opseg: 107 mm/ max opseg: 133 mm (UZORAK)
2.3.	DN 150, min.opseg: 158 mm / max.opseg:193 mm
2.4.	DN 200, min.opseg: 192 mm / max opseg: 232 mm
2.5.	DN 200, min.opseg: 230 mm / max opseg: 268 mm

Obavezni dokazi:

Katalog i ISO 9001:2015 proizvođača.

Izveštaj o ispitivanju u skladu sa SRPS EN 12266 NP=10 mlađi od 3 godine.

Izveštaj o zdravstvenoj ispravnosti uzorka ponuđenih dobara ne stariji od 12 meseci objave ove javne nabavke.

Akreditacija u skladu sa SRPS EN/ISO 17025

Ponuđač je u obavezi da prilikom podnošenja ponude dostavi uzorke koji su navedeni u obrascu , i isti će činiti sastavni deo ponude.

Ponuđač je u obavezi da dostavi po jedan komad zahtevanih uzoraka, SA VIDLJIVIM LOGOM ponuđenog proizvođača.

UZORCI: 1. E-Univerzalne poluspojnice (Multy joints) - DN 100, min opseg: 107 mm/ max opseg: 133 mm

2. U-Univerzalne spojnice (Multy joints) - DN 100, min opseg: 107 mm/ max opseg: 133 mm

Da privredni subjekat dostavi uzorke : počev od dana objavljivanja javnog poziva najdalje do 22.11.2021 godine do 11h časova na adresu Naručioaca: Javno komunalno preduzeće „Vodovod i kanalizacija Novi Pazar, ul. 28 novembar br.35, 36300 Novi Pazar. Subota i nedelja su neradni dani.

Na poleđini uzorka obavezno naznačiti naziv i sedište Ponuđača, kao i ime i prezime i telefon osobe za kontakt.

Privredni subjekat je dužan da prilikom dostavljanja uzorka iste obeleži na sledeći način:

- „Uzorak za javnu nabavku dobara JN 3/21- „Vodovodni i kanalizacioni materijal“ (Partija 3.) (naziv uzorka) - NEOTVARATI!"

- Na poleđini uzorka obavezno naznačiti naziv i sedište Ponuđača, kao i ime i prezime i telefon osobe za kontakt.

- Po okončanju otvorenog postupka tj. Nakon zaključenja ugovora za partiju 3, svim privrednim subjektima, osim privrednom subjektu sa kojim smo zaključili ugovor za navedenu partiju.

Privredni subjekat sa kojim se zaključi ugovor za predmetna dobra, stavlja svoje uzorke koji će se čuvati u prostorijama magacina i služiće kao modeli za prijem budućih isporuka, do kraja ugovorenog roka i biće fakturisani od strane prodavca.

Ukoliko privredni subjekat uz ponudu ne dostavi uzorke za partiju 3. njegova ponuda će se odbiti.