

VRSTA, TEHNIČKE KARAKTERISTIKE, KVALITET, KOLIČINA I OPIS DOBARA

PARTIJA 5. REPARACIONE SPOJNICE

Nabavka i isporuka jednostruke ili dvostruke sklapajuće spojnice za sanaciju curenja na cevovodima (reparacionili Kuplung/ili odgovarajuće); za sve vrste cevi (AC, LC, PVC, ČC).

- Od ½" do 2,5" za sanaciju curenja na svim vrstama cevovoda (AC,LC,PVC,ČC), Lmin=100mm.

Telo spojnice treba da bude od prohromskog lima AISI 304, minimalne debljine 1 mm.

- Od DN 80 do DN 150, za sanaciju curenja na svim vrstama cevovoda (AC,LC,PVC,ČC).

Telo spojnice Lmin=200mm.

Telo spojnice treba da bude od prohromskog lima C, minimalne debljine 1 mm, sa pojačanjima na oba kraja spojnice u vidu L profila od prohromskog lima AISI 304 debljine 3 mm.

- Od DN 180 do DN 200, za sanaciju curenja na svim vrstama cevovoda (AC,LC,PVC,ČC). Telo spojnice Lmin=300mm. Telo spojnice treba da bude od prohromskog lima C, minimalne debljine 1 mm, sa pojačanjima na oba kraja spojnice u vidu L profila od prohromskog lima AISI 304 debljine 3 mm.

- Od DN 250 do DN 600, za sanaciju curenja na svim vrstama cevovoda (AC,LC,PVC,ČC).

Telo spojnice Lmin=400mm.

Telo spojnice treba da bude od prohromskog lima C, minimalne debljine 1 mm, sa pojačanjima na oba kraja spojnice u vidu L profila od prohromskog lima AISI 304 debljine 3 mm.

Materijal za vijke, podloške i navrtke je Č.4572 (AISI 321);

Materijal protiv frikcije navrtki i vijaka je teflon (sa teflonski presvučenim navojem na vijcima, za sprečavanje deformacije navoja);

Materijal zaptivke je EPDM.

Minimalna debljina gumene obloge unutar spojnice je 7 mm.

5.1.	Spojka kuplung Ø ½"
5.2.	Spojka kuplung Ø ¾"
5.3.	Spojka kuplung Ø 1" (UZORAK)
5.4.	Spojka kuplung Ø 5/4"
5.5.	Spojka kuplung Ø 6/4"
5.6.	Spojka kuplung Ø 2"
5.7.	Spojka kuplung DN50
5.8.	Spojka kuplung DN60
5.9.	Spojka kuplung Ø63
5.10.	Spojka kuplung Ø75
5.11.	Spojka kuplung DN80
5.12.	Spojka kuplung Ø90
5.13.	Spojka kuplung DN100
5.14.	Spojka kuplung Ø110 (UZORAK)
5.15.	Spojka kuplung Ø125
5.16.	Spojka kuplung DN150
5.17.	Spojka kuplung Ø160
5.18.	Spojka kuplung Ø200
5.19.	Spojka kuplung Ø250
5.20.	Spojka kuplung Ø315
5.21.	Spojka kuplung Ø500 (spoljni prečnikcevi 560mm)
5.22.	Spojka kuplung Ø600

Obavezni dokazi:

--Uverenje kojim se potvrđuje da su data ispitivanja izvršena i da su rezultati u skladu sa odgovarajućim standardima (SRPS EN 12266(ili odgovarajući)za NP 10),ne starije od 3 godine od datuma predviđenog za otvaranje ponude.

-katalog proizvođača iz koga će se dokazati uslovi tehničke specifikacije za sve ponuđene spojnice.Dostaviti i tabele i crteže sa kotiranim dimenzijama i oznakama materijala.

-Domaću potvrdu o zdrastvenoj ispravnosti izdatu od strane akreditovane laboratorije(akreditacija u skladu sa ISO/IEC 17025), ne stariju od 12 meseci od datuma predviđenog za otvaranje ponuda;

-Važeći sertifikat ISO 9001:2015 za proizvođača.

-Ovlašćenje proizvođača za učešće na ovoj javnoj nabavci-fotokopija (original se prilaže u slučaju potpisa ugovora).

Ponuđač je u obavezi da prilikom podnošenja ponude dostavi uzorke koji su navedeni u obrascu , i isti će činiti sastavni deo ponude,

Ponuđač je u obavezi da dostavi po jedan komad zahtevanih uzoraka, SA VIDLJIVIM LOGOM ponuđenog proizvođača.

UZORCI: 1. Reparaciona spojnica - Spojka kuplung Ø 1"

2. Reparaciona spojnica - Spojka kuplung Ø 110

Da privredni subjekat dostavi uzorke : počev od dana objavljivanja javnog poziva najdalje do 22.11.2021 godine do 11h časova na adresu Naručioca: Javno komunalno preduzeće „Vodovod i kanalizacija Novi Pazar, ul. 28 novembar br.35, 36300 Novi Pazar. Subota i nedelja su neradni dani.

Na poleđini uzorka obavezno naznačiti naziv i sedište Ponuđača, kao i ime i prezime i telefon osobe za kontakt.

Privredni subjekat je dužan da prilikom dostavljanja uzorka iste obeleži na sledeći način:

- „Uzorak za javnu nabavku dobara JN 3/21„Vodovodni i kanalizacioni materijal“, (Partija 5.) (naziv uzorka) - NEOTVARATI!"

- Na poleđini uzorka obavezno naznačiti naziv i sedište Ponuđača, kao i ime i prezime i telefon osobe za kontakt.

Po okončanju otvorenog postupka tj. Nakon zaključenja ugovora za partiju 5, svim privrednim subjektima, osim privrednom subjektu sa kojim smo zaključili ugovor za navedenu partiju.

Privredni subjekat sa kojim se zaključi ugovor za predmetna dobra, stavlja svoje uzorke koji će se čuvati u prostorijama magacina i služiće kao modeli za prijem budućih isporuka, do kraja ugovorenog roka i biće fakturisani od strane prodavca.

Ukoliko privredni subjekat uz ponudu ne dostavi uzorke za partiju 5. njegova ponuda će se odbiti.