

VRSTA, TEHNIČKE KARAKTERISTIKE, KVALITET, KOLIČINA I OPIS DOBARA

PARTIJA 5. SPOJNICE - SA PRITEZNIM PRSTENOM - RESTRAIN

E-Spojnice poluspojnice E- SA PRITEZNIM PRSTENOM - RESTRAIN

Spojnice (poluspojka) za cevi /PVC/PE; sa fikserima protiv izvlačenja cevi, sa jedne strane spojnica je prirubnica, a sa druge spojnica za cevi.

Prirubnice u skladu sa SRPS EN 1092-2 NP10.

Do DN 300, moguća ugaona osna zakošenosti mora biti minimalno 8 stepeni (zbog sleganja terena posle radova)

Zaštita spolja i iznutra plastifikacijom minimalne debljine 250 mikrona

Materijal izrade tela i priteznog prstena SRPS EN-GJS-400 450(ili 500). Materijal zaptivki je EPDM u skladu sa SRPS EN 681-1.

Prilagođene za ne-standardizovane cevi od bilo kog materijala uključujući vijke,navrtke i podloške

5.1	DN 80, min opseg: 85 mm/max. opseg: 107 mm
5.2	DN 100, min opseg: 107 mm/max. opseg: 133 mm (UZORAK : 1 KOM
5.3	DN 150, min.opseg: 158 mm/max. opseg: 193 mm
5.4	DN 200, min opseg: 198 mm/max opseg: 225 mm
5.5	DN 200, min opseg: 226 mm/max opseg: 225 mm
5.6	DN 250, min opseg: 244 mm/max opseg: 276 mm
5.7	DN 300, min opseg: 318 mm/max opseg: 349 mm

Obavezni dokazi:

Katalog i ISO 9001:2015 proizvođača.

Izveštaj o ispitivanju u skladu sa SRPS EN 12266 NP=10 mlađi od 3 godine.

Izveštaj o zdravstvenoj ispravnosti uzorka ponuđenih dobara ne stariji od 12 meseci objave ove javne nabavke.

Ponuđač je u obavezi da prilikom podnošenja ponude dostavi uzorke koji su navedeni u obrascu , i isti će činiti sastavni deo ponude.

Akreditacija u skladu sa SRPS EN/ISO 17025.

Ponuđač je u obavezi da dostavi po jedan komad zahtevanih uzoraka, SA VIDLJIVIM LOGOM ponuđenog proizvođača.

UZORCI: 1. E-Univerzalne poluspojnice (Multy joints) DN 100, min opseg: 107 mm/max. opseg: 133 mm

2. U-Univerzalne spojnice (Multy joints) DN 100, min opseg: 107 mm/ max opseg: 133 mm

Da privredni subjekat dostavi uzorke : počev od dana objavljivanja javnog poziva najdalje do 04.11.2022 godine do 11h časova na adresu Naručioca: Javno komunalno preduzeće „Vodovod i kanalizacija Novi Pazar, ul. 28 novembar br.35, 36300 Novi Pazar. Subota i nedelja su neradni dani.

Na poleđini uzorka obavezno naznačiti naziv i sedište Ponuđača, kao i ime i prezime i telefon osobe za kontakt.

Privredni subjekat je dužan da prilikom dostavljanja uzorka iste obeleži na sledeći način:

- „Uzorak za javnu nabavku dobara JN 1/22 Vodovodni i kanalizacioni materijal, (Partija 5.) (naziv uzorka) - NEOTVARATI!"

- Na poleđini uzorka obavezno naznačiti naziv i sedište Ponuđača, kao i ime i prezime i telefon osobe za kontakt.

Po okončanju otvorenog postupka tj. Nakon zaključenja ugovora za partiju 5, svim privrednim subjektima, osim privrednom subjektu sa kojim smo zaključili ugovor za navedenu partiju.

Privredni subjekat sa kojim se zaključi ugovor za predmetna dobra, stavlja svoje uzorke koji će se čuvati u prostorijama magacina i služiće kao modeli za prijem budućih isporuka, do kraja ugovorenog roka i biće fakturisani od strane prodavca.

Ukoliko privredni subjekat uz ponudu ne dostavi uzorke za partiju 5. njegova ponuda će se odbiti.